m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0205723.03-11-2025

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V
PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA PER LA TRANSIZIONE
E LA SICUREZZA ENERGETICA

Alla Sinergia EWR2 S.r.l.
sinergia.ewr2@pec.it

e, p.c.

Alla Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 14370] Valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, relativa alla modifica del layout dell'impianto eolico, positivamente valutato con delibera del Consiglio dei ministri in data 25/11/2024, denominato "EWR2 - Deliceto", costituito da n. 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione al futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 30/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG). [riferimento VIP_6037].
Proponente: Sinergia EWR2 S.r.l.
Comunicazione esito valutazione.

Con istanza acquisita al prot. n. 127107/MASE del 04/07/2025, la società Sinergia EWR2 S.r.l. ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla modifica del layout di un impianto eolico, già positivamente valutato con delibera del Consiglio dei ministri in data 25/11/2024, denominato "EWR2 - Deliceto", integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione al futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 30/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG). [riferimento VIP_6037].

Nello specifico, le modifiche progettuali descritte dalla Sinergia EWR2 S.r.l. rispetto al progetto deliberato, necessarie al fine di ottimizzare la soluzione progettuale, si sostanziano nell'eliminazione dal layout degli aerogeneratori denominati WTG02, WTG05 e WTG06, nello spostamento delle turbine denominate WTG03 e WTG07, nella modifica della tipologia di turbina e nel conseguente adeguamento dei cavidotti di connessione al fine di migliorarne i percorsi rispetto al progetto positivamente valutato. Inoltre, la variante prevede la riconfigurazione della stazione di trasformazione MT/AT (SSU), ubicata in prossimità dell'esistente stazione elettrica RTN gestita da Terna a 380/150 kV.

A corredo della suddetta richiesta, codesta Società ha fornito la lista di controllo, con allegati vari, predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT) e al decreto direttoriale 05/02/2018 "*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione della lista di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 per gli impianti eolici*".

ID Utente: 18587
ID Documento: VA_05-Set_03-18587_2025-0159
Data stesura: 28/10/2025

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225074-5070 - e-mail: va-5@mase.gov.it
e-mail PEC: va@PEC.mase.gov.it

Firmato digitalmente in data 03/11/2025 alle ore 13:06

Sulla base delle informazioni fornite nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, si ritiene che il progetto relativo "*alla modifica del layout dell'impianto eolico, positivamente valutato con delibera del Consiglio dei ministri in data 25/11/2024, denominato "EWR2 - Deliceto", costituito da n. 8 aerogeneratori, della potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, integrato da un impianto di accumulo della potenza di 25 MW, con connessione al futuro ampliamento della Stazione Elettrica di trasformazione (SE) 30/150 kV, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG)*", non necessiti di essere sottoposto ad ulteriori procedure di valutazione ambientale.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni.

Il Direttore Generale
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Nota Tecnica